



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005863

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ15-40/1901, 2901, 3901, 3902 Ue: AC380/220V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;
过电流脱扣器类型: 液压电磁式; Ics=Icu: 3kA; 脱扣级别: 10 (DZ15-40/3902); 使用类
别: A类; 1P, 2P, 3P; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年11月08日

有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0303745



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005865

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ15-100/2901, 3901, 3902 Ue: AC380V;
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁
式; Ics: 2.5kA; Icu: 5kA; 脱扣级别: 10 (DZ15-100/3902); 使用类别: A类; 2P, 3P; 型号详
见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年11月08日

有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0303734